

ZAWIADOMIENIE
w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia nr 211711-2

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 211711-2 w trybie przetargu złożono wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Na podstawie § 37 ust. 2 Procedury udzielania zamówień z dnia 01 kwietnia 2018 r. Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Zapytanie do przetargu nr 211711-2 (złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej):

W imieniu firmy (...) kierujemy zapytanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii, a tym samym materiałów użytych w realizacji w/w przedmiotu zamówienia.

Wskazane przez Zamawiającego w załączonej dokumentacji projektowej materiały:

1. Rura osłonowa przewiertowa PE, SDR 11, 200x 18,2 mm – 118,0mb
2. Rura osłonowa PE SN8 180 x 8,6 mm – 214,5mb


zostałyby zastąpione rozwiązaniem równoważnym w postaci rur SLM DCT produkcji firmy Egeplast International GmbH. Tym samym gazociąg przewodowy będzie na tych odcinkach wybudowany z rury SLM DCT fi 110 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 2 Procedury udzielania zamówień, Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia przez wskazanie określonego wyrobu, źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia. Proszę wobec tego o doprecyzowanie parametrów funkcjonalnych wskazanych przez Państwa rur oraz ich zastosowania, aby umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie rozeznania rynku.

Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Sochaczew, 02 kwietnia 2019 r.



Jerzy Trzcíński
Dyrektor Zarządzający
Prokurent