

ZAWIADOMIENIE
w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia nr 211706-1

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 211706-1 w trybie przetargu złożono wnioszek o wyjaśnienie treści SIWZ. Na podstawie § 37 ust. 2 Procedury udzielania zamówień z dnia 01 kwietnia 2018 r. Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Zapytanie do przetargu nr 211706-1 (złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej):

Szanowni Państwo, chcemy upewnić się czy w przetargu nr 211706-1 i 211711-2 wyrażacie Państwo zgodę na zastąpienie rury przewodowej i ochronnej/osłonowej rurą przewodową RC z PP.

Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ pozbycie się rur osłonowych całkowicie zmienia technologię budowy zaprojektowanego gazociągu, a także znacząco zmniejsza koszty budowy sieci. Czy projektant wyraża zgodę na taką zmianę i naniesie te zmiany jako nieistotne?

Chciałbym zauważyć, że pozbycie się rur osłonowych będzie miało negatywny wpływ na ewentualne roboty eksploatacyjne, ponieważ jeśli rura przewodowa znajduje się w rurze osłonowej np. pod drogą to możemy w czasie awarii ją wysunąć i zamontować nową rurę w rurze osłonowej. Po wyeliminowaniu rur osłonowych nie ma takiej możliwości.

W dokumentacji projektowej w przetargu nr 211706-1 w decyzji Zarządcy Drogi nr 228/2017 z dn. 21.12.2017 r. jest zapis, że pod zjazdami drogami bocznymi należy stosować rurę osłonową. Cz w tym przypadku też można będzie zastosować technologię bez rur osłonowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje swoje zdanie wyrażone w odpowiedzi na pytanie z dnia 02 kwietnia 2019 r., tj. dopuszcza rury o właściwościach równoważnych do przedstawionych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że za rozwiązanie spełniające kryteria równoważności Zamawiający uważa zastosowanie rur z polietylenu PE 100-RC ze zintegrowanym płaszczem ochronnym z polipropylenu, które spełniają jednocześnie funkcje rury osłonowej i przewodowej. Rozwiązania równoważne mogą być zastosowane pod warunkiem uzyskania zgody zarządców nieruchomości zlokalizowanych na trasie przebiegu gazociągu, zgody projektanta oraz dopełnienia innych koniecznych obowiązków formalnych (jeśli będą wymagane) przez Wykonawcę.

Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Sochaczew, 05 kwietnia 2019 r.



Jerzy Trzciński
Dyrektor Zarządzający
Prokurent

