



**ZAWIADOMIENIE**  
**w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia nr 211707**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 211707 w trybie przetargu złożono wnioszek o wyjaśnienie treści SIWZ. Na podstawie § 37 ust. 2 Procedury udzielania zamówień z dnia 01 kwietnia 2018 r. Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania:


Zapytanie do przetargu nr 211707 (złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej):

W imieniu firmy (...) bardzo proszę o informację czy ujęte w projektach do postępowania numer 211707 przyłączenia nowobudowanej sieci wg projektu z załącznika będą przełączane do projektowanych dopiero gazociągów czy już istniejących nagazowanych gazociągów czynnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Sochaczew ul. Fabryczna, ul. Bojowników, ul. Wyzwolenia, ul. Tomickiego, ul. Gwardyjska, ul. Spartańska, m. Andrzejów Duranowski, m. Janówek Duranowski gm. Sochaczew o dł. ok. 4216,0m i średn. DN110 mm. będzie realizowana na podstawie trzech decyzji udzielających pozwolenia na budowę. Włączenie sieci gazowej wybudowanej w ramach przetargu nr 211707 ma nastąpić do nagazowanego czynnego gazociągu będącego własnością SIME Polska Sp. z o.o. zlokalizowanego w ul. Fabrycznej w Sochaczewie, zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową.

Treść SIWZ pozostaje bez zmian.



Jerzy Trzcinski  
Dyrektor Zarządzający  
Prokurent

